

Rozdzielacz: B/02-1											
Typ: Rozdzielacz 1. premium											
Zestaw rozdzielaczy: Z zaworami kulowymi i odpowietrznikami											
Temperatury -str. wlotna (Ogrzewanie): 50,0 / 30,3 °C											
Szafka rozdzielacza: Szafka polidrykowa TRSP 3											
Przepływ masowy: 185,6 kg/h											
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 13,35 kPa											
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 31,24 kPa											
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukł.	Moc uzyskana ogrzewania	m	Ap	Ap Z	Nastawa zaw. (Z)
				m	m²	cm	W	kg/h	kPa	kPa	l/min
1	PG/Ch	B/08-1-1	Pom. socjalne parotnia	33,0	8,8	35 / 25	345	41,4	0,5	30,9	0,50
2	PG/Ch	B/07-1-2	Kaplica	93,3	16,6	25	730	87,9	7,2	24,0	1,25
3	PG/Ch	B/07-1-1	Kaplica	94,7	22,5	25	989	84,9	6,9	24,3	1,25
4	PG/Ch	B/09-1-1	Komunikacja	48,6	6,1	10	539	83,7	3,4	27,8	1,25
5	PG/Ch	B/09-1-2	Komunikacja	78,9	6,1	10	607	130,2	11,8	19,3	2,00
6	PG/Ch	A/20-1-1	Kotłownia	39,3	12,3	40	409	69,4	1,6	29,7	1,00
7	PG/Ch	A/22-1-1	Pokój z aneksem kuchennym	41,3	12,9	40	308	28,4	0,5	30,9	0,25
8	PG/Ch	A/23-1-1	Łazienka	67,4	3,6	10	282	131,9	10,3	20,8	2,00
9	PG/Ch	A/22-2-1	Pokój z aneksem kuchennym	58,2	17,3	40	413	36,8	0,8	30,4	0,50

Rozdzielacz: B/04											
Typ: Rozdzielacz 1. premium											
Zestaw rozdzielaczy: Z zaworami kulowymi i odpowietrznikami											
Temperatury -str. wlotna (Ogrzewanie): 59,9 / 30,0 °C											
Szafka rozdzielacza: Szafka polidrykowa TRSP 3											
Przepływ masowy: 101,2 kg/h											
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 12,28 kPa											
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 25,23 kPa											
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukł.	Moc uzyskana ogrzewania	m	Ap	Ap Z	Nastawa zaw. (Z)
				m	m²	cm	W	kg/h	kPa	kPa	l/min
1	PG/Ch	A/01-1-1	Wiatrołap	78,9	5,7	10	389	34,8	1,7	21,5	0,75
2	PG/Ch	A/20-1-1	WC	49,0	3,6	30	68	31,5	0,7	24,5	0,50
3	PG/Ch	A/25-1-1	WC parotnia	37,4	2,0	30	58	25,2	0,4	0,0	0,25
4	PG/Ch	A/21-1-1	Pokój dziennego pobytu	79,0	19,3	15	810	24,1	0,9	23,2	0,50
5	PG/Ch	A/11-1-1	Pokój dziennego pobytu	78,0	9,9	15	413	34,2	1,2	22,9	0,50
6	PG/Ch	A/20-1-1	Szafka	68,4	15,7	30 / 25	654	61,6	2,9	21,2	1,00
7	PG/Ch	A/16-1-1	Pokój z aneksem kuchennym	58,1	12,9	40	312	43,7	1,1	0,0	0,50
8	PG/Ch	A/17-1-1	Łazienka	71,7	3,7	10	277	130,3	10,7	14,4	2,00
9	PG/Ch	A/16-1-1	Pokój z aneksem kuchennym	56,0	14,5	25	410	25,6	0,6	24,6	0,25
8	PG/Ch	A/15-1-1	Pokój z aneksem kuchennym	51,4	19,4	40	354	27,1	0,6	24,6	0,25
9	PG/Ch	A/14-1-1	Łazienka	49,5	3,5	10	265	83,8	3,4	21,7	1,25

Rozdzielacz: B/11											
Typ: Rozdzielacz 1. premium											
Zestaw rozdzielaczy: Z zaworami kulowymi i odpowietrznikami											
Temperatury -str. wlotna (Ogrzewanie): 59,9 / 30,2 °C											
Szafka rozdzielacza: Szafka polidrykowa TRSP 3											
Przepływ masowy: 144,1 kg/h											
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 17,1 kPa											
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 24,05 kPa											
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukł.	Moc uzyskana ogrzewania	m	Ap	Ap Z	Nastawa zaw. (Z)
				m	m²	cm	W	kg/h	kPa	kPa	l/min
1	PG/Ch	A/13-1-1	Łazienka	65,0	4,8	10	355	105,2	6,7	17,3	1,75
2	PG/Ch	A/12-1-1	Pokój z aneksem kuchennym	74,9	24,3	40 / 25	802	73,2	4,2	19,8	1,00
3	PG/Ch	A/11-1-2	Pokój dziennego pobytu	79,0	19,3	15	810	24,1	0,9	23,2	0,50
4	PG/Ch	A/11-1-1	Pokój dziennego pobytu	78,0	9,9	15	413	34,2	1,2	22,9	0,50
5	PG/Ch	A/10-1-1	Jadalnia	68,4	15,7	30 / 25	654	61,6	2,9	21,2	1,00
6	PG/Ch	A/10-1-3	Jadalnia	38,9	15,7	30 / 25	654	41,7	0,7	23,4	0,50
7	PG/Ch	A/07-1-1	Kuchnia	77,7	9,8	20	482	58,3	1,9	0,0	0,75
8	PG/Ch	A/08-1-1	Wydzielanie posoków	55,4	4,2	10	224	23,4	0,6	0,0	0,25
9	PG/Ch	A/09-1-1	Lazienka	24,1	5,1	40	139	21,4	0,2	21,9	0,25

Rozdzielacz: B/271											
Typ: Rozdzielacz 1. premium											
Zestaw rozdzielaczy: Z zaworami kulowymi i odpowietrznikami											
Temperatury -str. wlotna (Ogrzewanie): 59,9 / 30,2 °C											
Szafka rozdzielacza: Szafka polidrykowa TRSP 3											
Przepływ masowy: 185,1 kg/h											
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 31,03 kPa											
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukł.	Moc uzyskana ogrzewania	m	Ap	Ap Z	Nastawa zaw. (Z)
				m	m²	cm	W	kg/h	kPa	kPa	l/min
1	PG/Ch	A/24-2-1	Pokój z aneksem kuchennym	50,6	13,7	40	366	43,3	0,9	30,9	0,50
2	PG/Ch	A/25-2-1-1	Łazienka	63,3	3,6	10	277	118,6	8,0	22,9	1,75
3	PG/Ch	A/24-1-1	Pokój z aneksem kuchennym	50,2	16,6	30	442	25,7	0,6	30,6	0,25
4	PG/Ch	A/24-1-1	Pokój z aneksem kuchennym	37,4	8,8	40	127	22,0	0,4	0,0	0,25
5	PG/Ch	A/18-1-1	Pokój z aneksem kuchennym	58,9	9,0	25	282	36,0	0,9	30,1	0,50
6	PG/Ch	B/06-1-2	Pokój dzienny	53,3	15,6	40 / 35	593	53,2	1,2	25,3	0,75
7	PG/Ch	A/19-1-1	Łazienka	61,9	3,8	10	288	112,4	7,1	0,1	1,75

Rozdzielacz: B/061											
Typ: Rozdzielacz 1. premium											
Zestaw rozdzielaczy: Z zaworami kulowymi i odpowietrznikami											
Temperatury -str. wlotna (Ogrzewanie): 39,9 / 30,6 °C											
Szafka rozdzielacza: Szafka polidrykowa TRSP 3											
Przepływ masowy: 47,5 kg/h											
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 14,43 kPa											
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 26,05 kPa											
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukł.	Moc uzyskana ogrzewania	m	Ap	Ap Z	Nastawa zaw. (Z)
				m	m²	cm	W	kg/h	kPa	kPa	l/min
1	PG/Ch	B/04-1-1	Pokój sypialni	29,8	10,4	40	292	28,5	0,3	26,2	0,25
2	PG/Ch	B/03-1-1	Łazienka	71,4	3,7	10	280	142,1	12,8	13,6	2,25
3	PG/Ch	B/20-3-1	Pokój z aneksem kuchennym	44,0	18,8	40	475	32,5	0,6	29,9	0,50
4	PG/Ch	B/01-1-1	Wiatrołap	41,2	5,7	40	205	24,3	0,5	24,1	0,25
5	PG/Ch	B/21-1-1	Łazienka	56,0	3,8	10	282	91,2	4,5	16,7	1,50
6	PG/Ch	B/20-2-1	Pokój z aneksem kuchennym	80,6	12,9	15	748	54,2	1,8	19,4	0,75
7	PG/Ch	B/10-1-1	Pokój dzienny	51,1	11,3	40 / 35	428	57,0	1,2	25,3	0,75
8	PG/Ch	B/06-1-2	Pokój dzienny	53,3	15,6	40 / 35	593	53,2	1,2	25,3	0,75
9	PG/Ch	B/06-1-1	Łazienka sypialni	30,1	3,2	10	210	46,5	0,5	29,0	0,75
9	PG/Ch	B/05-1-1	Pom. gospodarcza	22,5	4,5	40	124	10,8	0,1	20,4	0,00

Rozdzielacz: B/241											
Typ: Rozdzielacz 1. premium											
Zestaw rozdzielaczy: Z zaworami kulowymi i odpowietrznikami piloty											
Temperatury -str. wlotna (Ogrzewanie): 39,9 / 30,7 °C											
Szafka rozdzielacza: Szafka polidrykowa TRSP 2											
Przepływ masowy: 47,5 kg/h											
Min. dyspozycyjna różnica ciśnień: 11,23 kPa											
Dyspozycyjna różnica ciśnień: 21,63 kPa											
Nr	Typ	Do odb.	Opis pom.	L	Pow. efekt.	Odst. ukł.	Moc uzyskana ogrzewania	m	Ap	Ap Z	Nastawa zaw. (Z)
				m	m ²	cm	W	kg/h	kPa	kPa	l/min
1	PG/Ch	B/20-1-1	Pokój z aneksem kuchennym	78,7	7,0	10	405	35,5	1,2	28,0	0,50
2	PG/Ch	B/20-1-1	Pokój z aneksem kuchennym	77,6	4,0	10	347	36,3	1,2	29,0	0,50
3	PG/Ch	B/15-1-1	Pokój z aneksem kuchennym	61,0	4,5	15	264	25,9	0,3	0,2	0,20
4	PG/Ch	B/21-1-1	Łazienka	56,6	3,8	10	282	91,2	4,3	0,1	0,50
5	PG/Ch	B/20-1-1	Pokój z aneksem kuchennym	80,6	12,9	15	748	54,2	1,8	0,6	0,60
6	PG/Ch	B/11-1-1	Łazienka	91,4	6,9	10	588	157,1	19,0	2,1	2,50
7	PG/Ch	B/15-1-1	Pokój z aneksem kuchennym	20,8	13,6	30	565	23,5	0,2	21,0	0,2
8	PG/Ch	B/19-1-1	Pokój z aneksem kuchennym	61,0	13,6	30	565	54,7	1,4	15,6	0,7